





Ф. ИЗ/1а

Разрешение		Обозначение		13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3			
882-24		Наименование объекта строительства		Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание		
2		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Часть 3. Автоматизация системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Инв. № 00040186 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3_0_1_R.doc отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3_2_2_R.doc) Обложка Отражены изменения Титуль- ный лист Отражены изменения л.2-5 Отражены изменения л.6 Заменен л.11-18 Заменены л.22 Отражены изменения л.23 Заменен (13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-000-АОВ- 0001_1_2_R.vsd) л.24 Заменен (13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-202_1- АОВ-0001.1_1_2_R.vsd) л.25 Заменен (13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-202_1- АОВ-0001.2_1_2_R.vsd)		1	Основание для внесения изменений: Дополнение № 4 к заданию на разработку проектной документации по Объекту: Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Подлежат изменению							
Сметы			-	Материалы, не высылаемые заказчику			
Код	Причины изменения			Код	Причины изменения		
1	Введение усовершенствований			3	Дополнительные требования заказчика		
2	Изменение стандартов и норм			4	Устранение ошибок		
5	Другие причины						
Изм. внес	Суржинская		21.08.24	ООО "Новые ресурсы" Отдел контроля и автоматики		Лист	Листов
Составил	Суржинская		21.08.24			1	4
ГИП	Пресняков		21.08.24				
Рук. проектов	Стариков		21.08.24				

Согласовано

Н. контр.

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3		
882-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание	
	л.26	Добавлены сигнализаторы сухого хода на циркуляционных насосах в узлах ввода теплоносителя (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-202_1-АОВ-0001.3_0_0_R.vsd отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-202_1-АОВ-0001.3_1_2_R.vsd)	1		
	л.27	Заменен (135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-203_1-АОВ-0001.1_1_2_R.vsd)			
	л.28	Заменен (135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-203_1-АОВ-0001.2_1_2_R.vsd)			
	л.29	Заменен (135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-203_1-АОВ-0001.3_1_2_R.vsd)			
	л.30	Добавлены сигнализаторы сухого хода на циркуляционных насосах в узлах ввода теплоносителя (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-203_1-АОВ-0001.4_0_0_R.vsd отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-203_1-АОВ-0001.4_1_2_R.vsd)			
	л.31	Заменен (135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-АОВ-0001.1_1_2_R.vsd)			
	л.32	Заменен (135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-АОВ-0001.2_1_2_R.vsd)			
	л.33	Заменен (135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-АОВ-0001.3_1_2_R.vsd)			
	л.34	Заменен (135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-АОВ-0001.4_1_2_R.vsd)			
	л.35	Добавлены сигнализаторы сухого хода на циркуляционных насосах в узлах ввода теплоносителя (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-АОВ-0001.5_0_0_R.vsd отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-АОВ-0001.5_1_2_R.vsd)			
	л.35а	Новый (135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-АОВ-0001.6_1_2_R.vsd)			
	л.36	Заменен (135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-608-АОВ-0001.1_1_2_R.vsd)			
	л.37	Заменен (135I0-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-608-АОВ-0001.2_1_2_R.vsd)			
				Лист	2

Разрешение		Обозначение	13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3		
882-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание	
	л.38	Заменен (13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-608-АОВ-0001.3_1_2_R.vsd) Добавлены сигнализаторы сухого хода на циркуляционных насосах в узлах ввода теплоносителя (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-608-АОВ-0001.4_0_0_R.vsd отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-608-АОВ-0001.4_1_2_R.vsd) Заменен (13510-00006-66849-ГС50-ИОС4.3-609-АОВ-0001.1_1_2_R.vsd) Добавлены сигнализаторы сухого хода на циркуляционных насосах в узлах ввода теплоносителя (в имени файла 13510-00006-66849-ГС50-ИОС4.3-609-АОВ-0001.2_0_0_R.vsd отражены изменения 13510-00006-66849-ГС50-ИОС4.3-609-АОВ-0001.2_1_2_R.vsd) Заменен (13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-БТР-0001.1_1_2_R.dwg) Актуализирован план помещения и уточнены высотные отметки (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-БТР-0001.2_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-401-БТР-0001.2_1_2_R.dwg) Заменен (13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-608-БТР-0001.1_1_2_R.dwg) Заменен тег дымоcoca с E-FG-003 на E-FG-002, откорректирована схема управления светозвуковым табло и добавлена кнопка опробования сигнализации (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-305_1-АОВ-0001.1_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-ИОС4.3-305_1-АОВ-0001.1_1_2_R.dwg)	1		
	л.39				
	л.40				
	л.41				
	л.48				
	л.49				
	л.50				
	л.51				
				Лист	3

